令和7年度
芳賀地区エコステーション焼却残渣等放射性物質濃度測定結果

1　溶融飛灰処理物

単位：ベクレル／kg

試料採取年月日	測定結果		
	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
令和7年 4月　8日	不検出	44	44
令和7年 5月　15日	不検出	55	55
令和7年 6月　4日	不検出	60	60
令和7年 7月　2日	不検出	47	47
令和7年 8月　5日	不検出	58	58
令和7年 9月　3日	不検出	52	52
令和7年 10月　1日	不検出	50	50
令和7年 11月　6日	不検出	51	51
令和7年 12月　3日	不検出	48	48

※「不検出」とは、検出下限値である10ベクレル／kg未満を示している。

2　溶融不適物

単位：ベクレル／kg

試料採取年月日	測定結果		
	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
令和7年　4月　9日	不検出	不検出	不検出
令和7年　5月　15日	不検出	不検出	不検出
令和7年　6月　4日	不検出	不検出	不検出
令和7年　7月　2日	不検出	不検出	不検出
令和7年　8月　5日	不検出	不検出	不検出
令和7年　9月　3日	不検出	不検出	不検出
令和7年　10月　1日	不検出	不検出	不検出
令和7年　11月　6日	不検出	不検出	不検出
令和7年　12月　3日	不検出	不検出	不検出

※「不検出」とは、検出下限値である10ベクレル／kg未満を示している。

3　排ガス（煙突）

単位：ベクレル／m^3

試料採取年月日	採取箇所		測定結果		
			セシウム134	セシウム137	セシウム合計
令和7年　4月　8日	1号炉	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
	2号炉	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
令和7年　5月　15日	1号炉	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
	2号炉	ろ紙部			
		ドレン部			
令和7年　6月　4日	1号炉	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
	2号炉	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
令和7年　7月　2日	1号炉	ろ紙部			
		ドレン部			
	2号炉	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
令和7年　8月　5日	1号炉	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
	2号炉	ろ紙部			
		ドレン部			
令和7年　9月　3日	1号炉	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
	2号炉	ろ紙部			
		ドレン部			
令和7年　10月　1日	1号炉	ろ紙部			
		ドレン部			
	2号炉	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
令和7年　11月　6日	1号炉	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
	2号炉	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
令和7年　12月　3日	1号炉	ろ紙部			
		ドレン部			
	2号炉	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
	1号炉	ろ紙部			
		ドレン部			
	2号炉	ろ紙部			
		ドレン部			
	1号炉	ろ紙部			
		ドレン部			
	2号炉	ろ紙部			
		ドレン部			
	1号炉	ろ紙部			
		ドレン部			
	2号炉	ろ紙部			
		ドレン部			

※ろ紙部の「不検出」とは、検出下限値である0.2ベクレル／m^3未満を示している。
※ドレン部の「不検出」とは、検出下限値である0.5ベクレル／m^3未満を示している。

4　測定方法　：　ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメーター法