

令和8年度 エコフォレスト維持管理記録

◆埋立てた一般廃棄物の種類及び数量

(単位:kg)

種 類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
焼 却 残 渣	88,170	90,520	113,430	107,670									399,790
不 燃 残 渣	28,960	28,640	32,540	36,620									126,760
溶 融 ス ラ グ	0	0	0	0									0
覆 土	0	0	0	0									0
計	117,130	119,160	145,970	144,290	0	0	0	0	0	0	0	0	526,550

◆水質検査の実施状況と措置

・採取場所 埋立地上流 モニタリング井戸NO1

埋立地下流 モニタリング井戸NO2

検 査 項 目			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採 取 日			30日	20日	10日	8日								
結果が得られた日			5月11日	5月28日	6月18日	7月16日								
電気伝導率	上流	mS/m	18.6	18.7	16.3	15.3								
	下流		23.3	23.3	20.1	22.4								
塩化物 イオン濃度	上流	mg/L	16	15	16	16								
	下流		6	6	5	6								
異常の有無			無	無	無	無								
必要な措置を講じた日			—	—	—	—								
講じた措置の内容			—	—	—	—								

◆施設の点検と措置

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検を行った日	22日	27日	22日	28日								
貯留構造物(口)の点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
遮水工(ハ)の点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
調整池(ヘ)の点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
浸出水処理設備(ト)の点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
必要な措置を講じた日	—	—	—	—								
講じた措置の内容	—	—	—	—								

◆残余容量

測 定 日	
残余容量(m ³)	