

令和8年度 芳賀地区エコステーション 維持管理記録

◆熱回収施設(焼却施設)の状況

	処理した一般廃棄物		燃焼室中の燃焼ガス温度 (常時測定)		集じん器に流入する燃焼ガス温度 (常時測定)		排ガス中の一酸化炭素の濃度 (常時測定)		ばいじん除去 年月日	
	可燃ごみ									
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
測定場所	ごみクレーン		熔融炉出口		集じん器入口		煙突測定口		冷却・排ガス処理設備	
基準値			850℃以上		おおむね 200℃以下		30 ppm以下			
項目	処理量		測定値(平均値)		測定値(平均値)		測定値(最大値)		除去日	
4月	1,105.75 t	1,059.71 t	1,030℃	1,005℃	170℃	170℃	14.1 ppm	15.6 ppm	常時機械除去	
5月	1,863.54 t	837.49 t	1,000℃	1,024℃	170℃	170℃	16.6 ppm	13.8 ppm	〃	
6月	544.09 t	1,700.50 t	1,020℃	1,037℃	170℃	170℃	12.9 ppm	12.2 ppm	〃	
7月	1,926.47 t	870.06 t	1,026℃	1,038℃	170℃	170℃	15.4 ppm	13.7 ppm	〃	
8月	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm	〃	
9月	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm	〃	
10月	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm	〃	
11月	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm	〃	
12月	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm	〃	
1月	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm	〃	
2月	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm	〃	
3月	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm	〃	

※処理量は、ごみクレーンの計量値(乾燥汚泥を含む)です。

※「-」は、休炉を表しています。

◆煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度

	測定場所	基準値	1号炉		2号炉	
			1回目	2回目	1回目	2回目
排ガスの採取年月日	煙突 測定口		令和8年5月26日		令和8年5月27日	
測定の結果が得られた年月日			令和8年6月25日		令和8年6月25日	
ダイオキシン類濃度		0.1 ng-TEQ/m ³ N以下	0.00051ng-TEQ/ m ³		0.00010ng-TEQ/ m ³	

◆煙突から排出される排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度

	測定場所	基準値	1号炉		2号炉	
			1回目	2回目	1回目	2回目
排ガスの採取年月日	煙突 測定口		令和8年5月26日		令和8年5月27日	
測定の結果が得られた年月日			令和8年6月12日		令和8年6月12日	
ばいじん濃度		0.02 g/m ³ N以下	0.001g/ m ³ N未満		0.001g/ m ³ N未満	
硫黄酸化物濃度		30 ppm以下	1.7ppm		0.4ppm未満	
塩化水素濃度		50 ppm以下	29ppm		39ppm	
窒素酸化物濃度		70 ppm以下	28ppm		24ppm	